m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0151991.16-07-2026


# COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

*Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622*
*www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it*
*C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151*

*Il Sindaco*

*(Tel. 02 905 783 267 – 02 905 783 240)*


pett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Divisione V Procedure di valutazione VIA e VAS
via pec: va@pec.mase.gov.it

e, p.c.

Ministero della Cultura Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio
via pec: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Istituto Superiore di Sanità
via pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Regione Lombardia
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
via pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
via pec: ctva@pec.mase.gov.it

Città Metropolitana di Milano
via pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Società Apto Italia s.r.l.
via pec: aptoitalia@legalmail.it

COMUNE DI LACCHIARELLA
Comune di Lacchiarella
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011548/2026 del 15/07/2026
Class / Fasc 6.9 N.2/2026
Firmatario: ANTONELLA VIOLI, MASSIMILIANO ROSSINI

**OGGETTO: [ID_VIP: 13535] Procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa a "Realizzazione di un nuovo Data Center ubicato nel comune di Lacchiarella - Installazione di generatori di emergenza di potenza termica superiore a 150 MWth" – Riscontro Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa volontaria e avvio nuova consultazione, Protocollo MASE nr: 126420 - del 16/06/2026.**

**Proponente: APTO ITALIA S.R.L. - Rif. S.I.L.V.I.A: Procedura VIA0244-MA**

# COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

*Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622*
*www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it*
*C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151*

*Il Sindaco*

*(Tel. 02 905 783 267 – 02 905 783 240)*


Gent.mi,
Facendo seguito alla comunicazione di cui all'epigrafe, rubricata al protocollo comunale al n. 0009607/2026 del 16/06/2026, con la presente si trasmette il contributo del Comune di Lacchiarella.

Si esprime apprezzamento per le ottimizzazioni progettuali introdotte dal proponente, consistenti nella riduzione dell'autonomia dei gruppi elettrogeni di emergenza e, conseguentemente, nella significativa diminuzione dei quantitativi di combustibile stoccato all'interno del sito.

La soluzione progettuale adottata comporta infatti una sensibile riduzione delle sostanze infiammabili presenti nell'impianto, con una diminuzione di circa il 36% del volume complessivo dei serbatoi orizzontali destinati allo stoccaggio del combustibile, mantenendo inalterata la funzionalità del sistema di alimentazione di emergenza. Tale scelta progettuale evidenzia l'adozione di un approccio improntato ai principi di prevenzione del rischio alla fonte e di minimizzazione dell'inventario di sostanze pericolose, in linea con le migliori pratiche di ingegneria della sicurezza.

Sotto il profilo della sicurezza industriale, la riduzione delle quantità di combustibile detenute determina una corrispondente diminuzione del potenziale energetico disponibile in caso di evento incidentale, contribuendo alla riduzione del rischio connesso allo stoccaggio di sostanze infiammabili e alla mitigazione delle possibili conseguenze di scenari incidentali.

Particolarmente significativa risulta, inoltre, la circostanza che il quantitativo massimo di combustibile previsto dal progetto risulti inferiore alla soglia di assoggettabilità prevista dal D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso III), come verificato mediante apposita relazione specialistica predisposta da soggetto qualificato, dalla quale emerge la non applicabilità della disciplina sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Pertanto, la modifica progettuale introdotta costituisce un elemento positivo sotto il profilo della sicurezza dell'impianto e della tutela del territorio, in quanto realizza una concreta riduzione delle sostanze infiammabili presenti nel sito senza pregiudicare le esigenze funzionali e di continuità operativa del data center.

Si conferma, quindi, il contenuto del parere già trasmesso con propria nota rubricata al protocollo comunale n. 0007227/2025 del 28/04/2025

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Geom. Massimiliano Rossini)

IL SINDACO
(Antonella Violi)


COMUNE DI LACCHIARELLA
Comune di Lacchiarella
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011548/2026 del 15/07/2026
Class / Fasc 6.9 N.2/2026
Firmatario: ANTONELLA VIOLI, MASSIMILIANO ROSSINI



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.